



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# CQC 标志认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: V2020CQC012032-657287  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NB8LE-63M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器                  型号: NB8LE-63M                  商 标: CHINT                  样品数量: 123 台                  样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-08-18                  2020-09-07                  完成日期: 2020-09-25</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰                  工业园区正泰路 1 号                  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰                  工业园区正泰路 1 号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正                  泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  NB8LE-63M;                  Uimp: 4kV;                  Ui: 500V;                  Ue: AC230V;                  In: 一般型: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;                  S 型: 25A,32A,40A,50A,63A;                  瞬时脱扣类型: C 型, D 型;                  I<math>\Delta</math>n: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;                  S 型: 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;                  额定剩余动作类型: A 型, AC 型/电子式;                  I<math>\Delta</math>m: 630A;                  lcs: 7500A;                  lcn: 10000A;                  极数: 1P+N(1 个保护极, N 极可开闭)、2P;                  适用于隔离</p>	
<p>主检:  日期: 2020.09.27</p>	
<p>审核:  日期: 2020.09.27</p>	
<p>签发:  日期: 2020.09.27</p>	
<p>备注: 无</p>	