



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012032-657290  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NB8LE-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 剩余电流动作断路器                  型号: NB8LE-40                  商 标: /                  样品数量: 57 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2020-08-24                  完成日期: 2020-10-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰                  工业园区正泰路 1 号                  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰                  工业园区正泰路 1 号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工                  业园区正泰路 1 号</p>
--	--


试验结论: 依据 GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NB8LE-40  
 Ui:500V; Uimp: 4kV;  
 Ue: AC230V  
 In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;  
 瞬时脱扣类型: B,C 型;  
 I $\Delta$ n: 30mA; Ics=Icn:6kA;  
 额定剩余动作类型: A 型/AC 型,电子式; I $\Delta$ m: 3000A;  
 极数: 1P+N(一个保护极,N 极可开闭).

主检: 王 炜 签名:  日期: 2020-10-21

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2020-10-21

签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-10-21



备注:

AC 型: C40/30mA: #01-#29	B40/30mA: #40-#43	A 型: C40/30mA: #39
C32/30mA: #30	B32/30mA: #44	
C25/30mA: #31	B25/30mA: #45	
C20/30mA: #32	B20/30mA: #46	
C16/30mA: #33	B16/30mA: #47	
C10/30mA: #34	B10/30mA: #48	
C6/30mA: #35-#38	B6/30mA: #49	