



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012030-656363
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH8-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: NH8-125</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 24 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-09-02</p> <p>完成日期: 2020-09-27</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
---	--

试验结论:依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH8-125
 Ui:690V,Uimp:6kV;
 Ith:32A,63A,100A,125A;
 Ue:AC230V/240V(1P), AC400V/415V(2P,3P,4P);
 Ie:32A,63A,100A,125A;
 Icw:12Ie/1s(有效值);Icm:20Ie(峰值);
 使用类别:AC-22A;
 极数:1P,2P,3P,4P;
 外壳防护等级 IP20.

<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-10-14</p>	 <p>(检测机构名称: 盖章)</p> <p>2020年10月14日</p>
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2020-10-14</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-10-14</p>	

备注:

NH8-125/1P 32A: #01#07#11	NH8-125/1P 100A: #21#09
NH8-125/2P 32A: #02#12	NH8-125/2P 100A: #22
NH8-125/4P 32A: #03#08#13	NH8-125/4P 100A: #23#10
NH8-125/1P 63A: #04#14	NH8-125/1P 125A: #17
NH8-125/2P 63A: #05#15	NH8-125/2P 125A: #18
NH8-125/4P 63A: #06#16	NH8-125/4P 125A: #19#20